



Kościerzyna, dnia 14 lutego 2023 r.

ZDP.2311.1.2.2023

**Odpowiedź na zapytania nr 2
do postępowania przetargowego nr ZDP.2311.1.2023**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), **Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **2023/BZP 00082142/01** z dnia 06.02.2023 r. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G” z podziałem na części:
Część 1.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 221 do miejscowości Nowy Barkoczyn w ciągu drogi powiatowej nr 2415G”,
Część 2.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G od DW214 w miejscowości Sarnowy do Wielkiego Podlesia”.

Zapytanie 5:

Dotyczy: części 1:

Proszę o podanie ilości i średnic drzew do wycinki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzewa do wycinki wraz z usunięciem pni:

- 27 drzew o średnicy 60-90cm

- 5 drzew o średnicy 50-60cm

Zapytanie 6:

Dotyczy: części 2:

Proszę o podanie koloru kostki na chodnik.

Proszę o podanie koloru kostki na zjazdy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolorystyka kostki została podana w STWiORB:

80 mm w kolorze grafitowym do nawierzchni zjazdów,

60 mm w kolorze szarym do nawierzchni chodnika.

Zapytanie 7:

Dotyczy: części 2:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G od DW214 w miejscowości Sarnowy do Wielkiego Podlesia”

Prosimy o podanie wymagań dla drzew z pozycji przedmiaru 11 d.1

Odpowiedź Zamawiającego

Należy zastosować nasadzenia zastępcze gatunków rodzimych spośród rodzajów:

brzoza, jarzęb, klon, jesion, dąb, buk o obwodzie minimum 1,5 cm mierzonych na wysokości 100 cm.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Koszyczynie

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Otrzymuje:

1. <https://zdpkoszyczyna.pl>
2. <https://ezamowienia.gov.pl>
3. Wykonawcy
4. a/a